


OZNACZENIA

l.p.	Wyszczególnienie	Producent
1.	Rura preizolowana dn 100/114,3x4/200 l=2x13.5 m	PRIM S.A. Lublin
2.	Rura preizolowana dn 100/114,3x4/200 l=2x26,0 m	PRIM S.A. Lublin
3.	Rura preizolowana dn 100/114,3x4/200 l=2x18.5 m	PRIM S.A. Lublin
4.	Rura preizolowana dn 100/114,3x4/200 l=2x4.5 m	PRIM S.A. Lublin
5.	Rura preizolowana dn 100/114,3x4/200 l=2x0.8 m	PRIM S.A. Lublin
6.	Łuk krótki dn 100/114,3x4/200 kod 08	PRIM S.A. Lublin
6'	Kolano hamburskie dn 100	
7.	Zawór kulowy kołnierzowy dn 100 mm z kołnierzami stalowymi PN 16	EFAR
8.	Zawór kulowy gwintowany dn 50 mm	
9.	Zawór kulowy gwintowany dn 15 mm	
10.	Rura stalowa czarna bez szwu dn 100 mm	
11.	Rura stalowa czarna bez szwu dn 50 mm	
12.	Rura stalowa czarna bez szwu dn 15 mm	

UWAGA

Prace adaptacyjne w węźle cieplnym S.M. Zarzecze prowadzić wg specyfikacji zawartej w opisie technicznym



FGP - WODPOL PRZEDSIĘBIORSTWO "FGP-WODPOL" Sp. z o.o. GŁIWICE PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 50 tel/fax 032 270 27 08									
Inwestycja (nazwa i adres) SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODST. I GIMNAZJUM W ZARZECZU	Inwestor (nazwa i adres) ZARZĄD GMINY ZARZECZE BOI W PRZEMYSŁU SP. Z O.O.								
Tytuł projektu PRZYŁĄCZE C.O. I WĘZEŁ CIEPLNY									
Tytuł rysunku SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA									
<table border="1"> <tr> <th>Oznaczenie projektu</th> <th>Kolejny nr rysunku</th> <th>Data</th> <th>Skala</th> </tr> <tr> <td>KT-031, PW KT</td> <td>3 1/1</td> <td>06.2001r</td> <td>XX</td> </tr> </table>		Oznaczenie projektu	Kolejny nr rysunku	Data	Skala	KT-031, PW KT	3 1/1	06.2001r	XX
Oznaczenie projektu	Kolejny nr rysunku	Data	Skala						
KT-031, PW KT	3 1/1	06.2001r	XX						
mgr inż. Witold Franke Projektant	mgr inż. Witold Franke Opracował	mgr inż. Maria Starak Sprawdzający	mgr inż. W. Franke Nierownik projektu						
WŁAŚCIELE PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "FGP-WODPOL" Sp. z o.o. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE									