ISTNIEJĄCY PRZYŁĄCZ GAZOMIERZOWY

ISTNIEJĄCA SKRZYNKA GAZOMIERZOWA
NA ŚCIANIE BUDYNKU
WRAZ Z PROJEKTOWANYM ZAWOREM GŁÓWNYM ODCINAJĄCYM
PROJEKTOWANYM REDUKTOREM CIŚNIENIA MIX-25
PROJEKTOWANYM GAZOMIERZEM BK-G25M

PROJEKTOWANA SKRZYNKA GAZOWA
NA ŚCIANIE BUDYNKU
Z ZAWOREM SAMOZAMYKAJĄCYM MAG-3

RURA STALOWA BEZ SZWU
DN 50 mm

DN50/DN40 mm

RURA STALOWA BEZ SZWU
DN 40 mm

DN40/DN32 mm

RURA STALOWA BEZ SZWU
DN 32 mm

PODGFRZEWACZ C.W.U.
PO POJ. 300 litr, O MOCY 2,8 KW
ZASILANY Z KOTŁA GAZOWEGO

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WENTYLACJA NAWIEWNA
GRAWITACYJNA O WYM 40*40 cm
50 cm NAD POSADZKĄ

WENTYLACJA WYWIEWNA
GRAWITACYJNA O WYM 14*21 cm

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY
WISZACY O MOCY 80 KW
JEDNOFUKCYJNY

PRZEWÓD SPALINOWY
Ø 150/110 mm

RURA STALOWA BEZ SZWU
DN 32 mm

RURA STALOWA OCHRONNA
DN 62 mm

RURA STALOWA BEZ SZWU
DN 25 mm

DETEKTOR GAZU GAZEX
SYSTEM DETEKCJI GAZU

| | |
|---|---|
| Nazwa obiektu: | **Sala gimnastyczna** |
| Temat projektu: | Projekt budowlany budynku sali gimnastycznej z łącznikiem, w formie dobudowy do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siemnowie, towarzyszące urządzenia budowlane. - instalacje wod-kan, c.w.u., c.o. wentylacji mechanicznej |
| Adres obiektu: | **dz. nr 1273, Siemnów obręb 0006, gmina Zarzecze** |
| Inwestor: | **Gmina Zarzecze 37-205 Zarzecze 175** |
| Nazwa rysunku: | Rzut Parteru instalacja gazowa |
| Skala: 1 : 100 | Nr. rysunku 10 |
| Imiona i nazwiska | Specjalność i numer uprawnień | Data: | Podpis: |
| Opracował: Maciej Horbaczek | instalacje sanitarne upr. nr PDK/0035/ZOOS/04 | Listpoad 2018 | |
| Projektant: mgr inż. Marek Drozd | instalacje sanitarne bez ograniczeń upr. nr PDK/0127/POOS/07 | Listpoad 2018 | |
| Sprawdzający: mgr inż. Marian Baran | instalacje sanitarne bez ograniczeń upr. nr WBP/ZNB/ILB/142/3.17/116/82 | Listpoad 2018 | |